

Poznań, 28 maja 2020r.

RZ-262-28/2020

*do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

**dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu**

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

**Pytanie 1.** Bardzo proszę o informację czy jest możliwość wskazania przykładowego producenta opraw dla poniższych pozycji:

- a) LP 46 Oprawa LED 34W 3400 lm 4000 K wym. W60 L60 montaż nastropowy
- b) LP 47 Oprawa LED 34W 4025 lm 4000K do sufitów podwieszanych o wymiarze W 60 L 60
- c) LP 48 Oprawa LED 50W 6527 lm 4000 K sterowanie 1-10V o wymiarze 596x596
- d) LP 51 Oprawa LED 35W 5600 lm 4000K nastropowa o wymiarze 1196/140/18

**Odp. Zamawiający wskazuje przykładowego producenta opraw:**

**ad a) dla pozycji formularza cenowego LP 46 – np. Philips**

**ad b) dla pozycji formularza cenowego LP 47 – np. LUG**

**ad c) dla pozycji formularza cenowego LP 48 – np. MICOLED**

**ad d) dla pozycji formularza cenowego LP 51 – np. MICOLED**

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 44 (Oprawa zewnętrzna (uliczna) LED moc oprawy 138W strumień led 14380 lm/4000K IP66 ) zamiennik o lepszych parametrach, lepszej wydajności lumenów z wata?

np. BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S ( w załączeniu karta katalogowa)

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 45 (Oprawa parkowa LED moc oprawy 36W 3800 lm/3500k (typ elba led inox)) oprawę strumieniu 3750lm (w załączeniu karta katalogowa)? Producent nie oferuje oprawy o parametrze 3800lm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 50 (Oprawa awaryjna LED 6,4W/3h nastropowa) oprawę o mocy 6W lub 7W?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 5.** Proszę o zweryfikowanie kwestii odbioru zużytych źródeł światła.

**Odp. Zamawiający wykreśla:**

- z rozdziału III pkt. 8 ppkt. d) SIWZ zapis: **Wykonawca zobowiązany jest do: odbioru od Zamawiającego zużytych źródeł światła.**

- z rozdziału XI, pkt. 1.1 SIWZ zapis: **w cenie oferty należy również wliczyć koszt Z zapis: w cenie ofer utylizacji zużytych źródeł światła**

- **Z §1 ust. 7 projektu umowy zapis: Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych źródeł światła.**

- **pozycję 52 formularza cenowego: „Koszt utylizacji i odbioru zużytych źródeł światła”. W cenie asortymentu należy uwzględnić koszt utylizacji**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.up.poznan.pl](http://www.up.poznan.pl). Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku  
Przewodniczący Komisji Przetargowej



mgr inż. Jan Taberski