

RZ-262-17/2019

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w procedurze otwartej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8, a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie nr 27/2015 Rektora UP w Poznaniu z 2 marca 2015 r i Zarządzenie nr 57/2015 Rektora UP w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2015) o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. na **wykonanie remontu pomieszczeń socjalno-rekreacyjnych w Zespole Szkół Przyrodniczych przy ul. Gołęcińskiej 9 w Poznaniu – postępowanie powtórzone**

W związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do postępowania Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. poz.9 tynki wew. - podana gr 10mm, nie pozwoli na pokrycie nierówności ścian, w pom. mokrych powinien być tynk cem-wap

Odp. Tak , proszę doliczyć pogrubienie i w pom. mokrych tynk cem-wap

Pytanie 2. poz.7 nadproża - ściana jest gr 11/2cegły-2 otwory -jest 3m - potrzeba 6szt.x1,5=9mb

Odp. tak proszę przyjąć 9mb.

Pytanie 3. poz.8-zamurowania - czy do przedmiaru dodać zamurowania szachtów instalacyjnych i innych otworów nie ujętych.

Odp. tak

Pytanie 4. poz.15- czy przyjąć do wyceny malowanie ścian bez szpachlowania(brak pozycji-szpachlowanie ścian)

Odp. bez szpachlowania

Pytanie 5. poz.18- podane w przedmiarze odpływy są typu ulicznego- czy przyjąć odpływy liniowe innego typu i jakie - dotyczy to chyba kabin prysznicowych

Odp. odpływy dostarczy Inwestor

Pytanie 6. poz.10,11 - brak pozycji izolacji przeciwwodnej (np. folia w płynie) - w brodzikach i pow. tej izolacji

Odp. bez izolacji

Pytanie 7. poz.4 - podana gr wylewki nie pozwoli na zlikwidowanie różnicy poziomów ist. posadzki- czy należy doliczyć np. frezowanie

Odp. proszę uwzględnić konieczność frezowania

Pytanie 8. poz. 17,18 "montaż" - czy w podanych pozycjach armaturę +elementy pomocnicze dostarcza Inwestor?

Odp. Tak , dostawa Inwestora

Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści złożonej oferty. Pozostała treść postępowania prowadzonego w procedurze otwartej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 pozostaje bez zmian. Powyższe wyjaśnienia otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali dokumentację na ww. postępowanie oraz zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.up.poznan.pl.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Zespołu Roboczego

ZUR
Edmund Jarysz